

ICS 03.080.10

A 10

团 体 标 准

T/BJXF 003-2015

排油烟设施清洗技术规程

Platoon lampblack facilities cleaning technology procedures

2015-12-18 发布

2016-01-01 实施

北京消防协会 发布

目 次

前 言.....	III
1 范围.....	1
2 规范性引用文件.....	1
3 专业术语与定义.....	1
4. 清洗技术要求.....	2
5 质量管理.....	7
6 安全措施.....	7
7 设备管理.....	9
8 验收要求.....	10

前　　言

本标准由北京消防协会提出并归口。

本标准主编单位： 北京消防协会消防技术行业指导部、 排油烟设施清洗行业分会

本标准参编单位： 北京光尘开元环保高科技有限公司、 北京市创岚环保工程有限责任公司北京路路通保洁有限公司

本标准主要起草人员： 李国华、 钟利智、 崔京祥、 孙朝中、 张田莉、 姜立强、 刘颢

本标准主要审查人员： 姜永军、 蔡润岐、 张士诚、 周海顺、 孙俊杰、 胡军、 张浩

本标准 T/BJXF 003-2015 首次发布。

排油烟设施清洗技术规程

1 范围

本标准适用于专业从事排油烟设施清洗行业。

本标准清洗对象为食品加工、餐饮服务企业和单位食堂的排油烟设施。

本标准规定了排油烟设施清洗的技术要求、质量管理、安全措施、设备管理及验收标准。

本标准不适用家庭抽油烟机清洗等。

2 规范性引用文件

本规范的制定参考并引用了下列法律、法规和文件中的条款，且通过本规范的引用而成为本规范的相关条款。

《北京市消防条例》

《北京市餐饮经营单位安全生产规定》（北京市政府令第 177 号）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

3 专业术语与定义

3.1 排油烟设施

本规范所指的排油烟设施包含集烟罩、挡火滤油算子、运水风轮、室内排油烟水平管道（也包含大型购物中心内的公共水平排油烟管道）、排油烟竖管道、排油烟风机、配套的各类排油烟净化装置以及与甲方约定的其它排油烟设施、设备等。

3.2 物理（机械）清洗

指使用专用清洗设备和清洗工具对排油烟设施进行的表面清洗。

3.3 化学清洗

指使用环保型的化学除油剂、溶油剂等对特定设备、部件、区域进行的清洗。

4 清洗技术要求

4.1 各项施工准备

4.1.1 检查现场中的有关设备运行完好情况，确保各设备及燃气阀门处于关闭状态。

- 4.1.2 清除施工区域内任何阻碍清洗工程工作的障碍物。
- 4.1.3 核实被清洗的设备是否与火灾报警系统连接，如果确认与报警系统连接，则施工单位应及时与消防中控单位联系，做好相关防范工作，避免出现因误报警所引发的损失。
- 4.1.4 对施工区域范围内的电源、闸盒、开关、罩灯、鼓风机、机器等用电设备进行防水、防漏电保护。可采用胶带等把相关设备进行密封防水处理。
- 4.1.5 使用照相机或管道检测机器人对排油烟管道内的油污情况进行清洗前拍照、检测录像，并标记拍照、录像管道的厨房编号，以便与清洗后的拍照、录像形成对比。

4.2 集烟罩清洗

- 4.2.1 清洗前首先对集烟罩现状进行拍照，以便制作完工报告时使用。
- 4.2.2 拆卸挡火滤油算子或拆下运水风轮及挡火板。
- 4.2.3 用铲刀将集烟罩及周围构件和隔油槽内的厚油垢铲掉。
- 4.2.4 使用高压喷水装置将溶油剂喷洒在集烟罩表面。
- 4.2.5 待油垢溶化或软化后，使用专业工具对集烟罩表面进行清洗。
- 4.2.6 将油槽内的油垢、水等液体污物清出隔油槽。
- 4.2.7 使用专业工具将集烟罩表面和隔油槽擦拭干净。
- 4.2.8 使用工业抛光机对集烟罩外表面及隔油槽内进行表面抛光、洁净处理。
- 4.2.9 使用专业工具将集烟罩下方的煤气管道和墙壁清洗干净。
- 4.2.10 将灶台表面污物清理干净。
- 4.2.11 使用专业工具将灶台和锅圈清洗干净。
- 4.2.12 使用清水将灶台水盆冲洗干净。
- 4.2.13 使用干净的毛巾将灶台表面和侧面擦拭干净。
- 4.2.14 将拆卸下的灶台设备安装回位。
- 4.2.15 对清洗后的集烟罩现状进行现场拍照，以便制作完工报告时使用，清洗工作结束。

4.3 挡火滤油算子、运水风轮清洗

- 4.3.1 清洗前首先对设备现状进行拍照，以便制作完工报告时使用。
- 4.3.2 先将拆下的挡火滤油算子或运水风轮、挡火板等放入高温熏煮桶中进行高温除油工作，时间约为3-5分钟。
- 4.3.3 将高温除油后的挡火滤油算子、运水风轮或挡火板等取出用高压冲水机进行清水冲洗。
- 4.3.4 将冲洗后的挡火滤油算子或运水风轮、挡火板等立放在一边控水3分钟，并用干净的毛巾将水渍擦拭干净。

4.3.5 将拆卸清洗完毕的设备装回原位，对清洗后的设备进行现状拍照，作为制作完工报告使用，清洗工作结束。

4.4 水平排油烟管道清洗

4.4.1 清洗前首先使用检测机器人或照相机对同步排油烟管道、室内水平连接管道、其它区域连接水平管道等部位进行排油烟管道现状检测录像、拍照，作为制作完工报告使用。

4.4.2 根据排油烟管道清洗情况，确定清洗方法及所需工具及设备使用量。

4.4.3 选择合适位置作为清洗人员或清洗设备进出及清洗掉的油垢运出的工作口。通常情况下选择集烟罩上的排风口作为工作口；如无合适工作口则需使用电剪刀等工具在排油烟管道上另开清洗工作口。

4.4.4 清洗人员或清洗机器人自工作口进入排油烟管道内，将符合环保要求的溶油剂喷洒在管道壁上。

4.4.5 待油垢溶化或软化后，工作人员使用专业工具对管道四壁进行油垢剥离和清除工作。

4.4.6 使用专用的集油盒或拖带机器人将清除掉的油垢运出管道。

4.4.7 使用检测机器人或照相机对清洗后的管道内部情况进行二次拍照、录像，以此评估清洗效果。

4.4.8 确认清洗效果达标后封好工作口，清洗工作结束。

4.5 竖向排油烟管道清洗

4.5.1 清洗前首先使用检测机器人或照相机对竖向排油烟管道自上而下进行状态检测录像、拍照，作为制作完工报告使用。

4.5.2 根据竖向排油烟管道实际情况，确定清洗的方法及所需工具及设备使用量。

4.5.3 在管道最上端选择适当位置作为清洗设备的主进出工作口，并在管道下端弯头处附近开备用工作口；如非必要尽量不开新的工作口。

4.5.4 将小型卷扬机固定在便利之处。

4.5.5 做好施工前安全检查，工作人员对使用的安全护板、护具、工具、光源、呼吸器（如需）等的完好程度和安全性进行现场确认。

4.5.6 将卷扬机钢丝绳和尼龙主绳（安全绳）与清洗人员的保险带连接锁好。

4.5.7 清洗人员从工作口进入管道中，使用专业机械将符合环保要求的融油药剂喷洒在管道壁上。

4.5.8 待油垢溶化或软化后，工作人员使用专业工具对管道四壁进行油垢剥离和清除工作，直至下到竖管道与楼下横管道连接处。楼顶安全员应配合清洗人员跟进释放卷扬机钢

绳，确保同步保护。

4.5.9 清洗人员将管道内清理的油垢自竖管道下方备用工作口处取出，或用卷扬机将集油桶绞送到楼顶上工作口后取出。

4.5.10 用检测机器人或照相机进行排油烟管道清洗后的二次拍照、录像，以此评估清洗效果。

4.5.11 在清洗评估结束后，将上下两处工作口用拉铆枪分别封好，并用铝箔胶带粘紧，避免漏风，清洗工作结束。

4.5.12 对于超高的竖管道，如果一晚不能清洗完毕，应在当天工作结束前，将其工作口封好，以确保不影响甲方第二天使用。

4.5.13 对于超大型的竖管道需要两人同时进入清洗，其操作方法与单人清洗相似，但可共用一根保护钢绳。

4.5.14 对于管径小于 50×60CM 等不具备彻底清洗条件的排油烟竖管道，一般采用阻断式清洗方法，即采用每隔 3 米交叉开口的方式。清洗人员用铲刀通过开口处在管道内清理出一条 80CM 的安全隔离带，以起到阻断火头的作用。

4.6 排油烟风机清洗

4.6.1 常规清洗

4.6.1.1 首先开机验证排油烟风机运行是否正常并做好状态确定记录，请甲方现场人员签字确认，清洗前对风机形态及油垢积聚情况进行拍照确认。关机后确定风机电源是否切断，并在风机电源处悬挂施工警示标志，以防止被误启动电源。

4.6.1.2 从风机进风端或出风端进入风机展开清洗工作。

4.6.1.3 将溶油剂喷洒在风机机箱和叶轮上。

4.6.1.4 经过 5-10 分钟后，使用专业工具将机箱内壁以及所有可触及到的厚油垢清除干净。

4.6.1.5 清洗机箱时注意油垢和清洗产生的垃圾污物等要收集彻底，避免其被卷入风机叶轮造成动平衡破坏，影响设备运行安全。此外，收集油垢时注意避免污染周边环境。

4.6.1.6 清洗完毕后，对清洗后的风机形态及洁净度进行拍照留底，然后进行开机状态测试，测试无异常后请甲方人员签字确认，清洗工作结束。

4.6.1.7 常规清洗风机切忌不要使用常规工具对风机叶轮进行物理清洗，避免损伤叶轮动平衡，造成甲方设备运行安全隐患。

4.6.2 风机拆卸养护清洗

4.6.2.1 首先开机验证排油烟风机运行是否正常并做好状态确定记录，请甲方现场人员签字确认，清洗前对风机形态及油垢积聚情况进行拍照确认。关机后确定风机电源是否

切断，并在风机电源处悬挂施工警示标志，以防止被误启动电源。

4.6.2.2 清洗人员在拆卸风机时，要遵循由外到内的原则进行拆解，将拆卸下的机件有序摆放。

4.6.2.3 将叶轮等大型机件放入高温熏煮桶中除油垢。较大叶轮也可用高温高压冲洗机进行高压除油垢工作。

4.6.2.4 清洗人员可采用高温高压冲洗机等机具对风机机箱内部进行去除油垢工作。清洗时注意油垢及冲洗废液的收集工作，避免污染周边环境。

4.6.2.5 清洗人员在清洗过程中，检查轴承是否老化或滚珠缺损，如无异常，则上好黄油后与清洗干净的叶轮一同安装归位。安装前注意拍摄机箱、叶轮等重要部件清洗后的效果照片。

4.6.2.6 清洗安装完毕后，对风机进行点动动平衡调试，确认无误后进行通电高速动平衡测试，在高速测试时注意动平衡检测仪数据是否正常。

4.6.2.7 待风机高速动平衡检测 30 分钟无异常后，请甲方现场验收签字，清洗工作结束。

4.7 净化器清洗

4.7.1 首先开机验证净化器通电运行是否正常并做好状态确定记录，请甲方现场人员签字确认，清洗前进行拍照确认。关机后确定净化器电源是否切断，并在设备电源处悬挂施工警示标志，以防止被误启动电源。

4.7.2 打开净化器门，使用绝缘工具触碰净化器片，进行静电放电工作；确认净化器片的数量、安装顺序以及电路连接方式。

4.7.3 施工人员将净化器极片取出后，并用照相机对净化器机箱内和高压极片形态及内部油垢积聚情况做清洗前拍摄记录。

4.7.4 将净化器极片放入高温熏煮桶中 3-8 分钟后进行油垢去除。

4.7.5 清洗人员使用专业工具对净化器机箱内部油垢进行清除冲洗。

4.7.6 在清洗机箱时要注意油垢和冲洗废液收集工作，避免污染设备周边环境。

4.7.7 清洗干净净化器极片时要检查净化器极片上是否有螺丝、拉铆钉和高压磁片脱落现象，并观察净化器极片是否有扭曲和排列不规则问题，如有上述情况应及时修复，以免影响净化器的正常使用。

4.7.8 将高温除油后的净化器片用清水冲洗干净。

4.7.9 对可拆卸的净化器挡网应经过高温熏煮，待冲洗干净后重新装回原处；对不可拆卸的挡网，应使用专业工具进行单面除油工作。

4.7.10 用照相机对清洗干净的机箱和净化器片拍照留证。

4.7.11 将净化器片安装归位，将净化器内部连线恢复原状。在操作安装净化器极片时应注意保持平行，行间距一致。

4.7.12 关好净化器门，进行通电测试，如工作灯亮，则清洗工作结束。

4.8 光解净化装置清洗

4.8.1 首先开机验证设备通电运行是否正常，所有发光管是否正常发亮，并做好状态确定记录，请甲方现场人员签字确认，清洗前对要清洗部件进行状态拍照确认。关机后确定净化装置电源是否切断，并在设备电源处悬挂施工警示标志，以防止被误启动电源。

4.8.2 将发光管框上的电源连接阀断开，将发光管框取下，取下时将发光管框做好顺序标记，避免重新安装时出现顺序差错。

4.8.3 使用专业工具对发光管和发光管框上的油垢进行清除。在清洗光解管时注意力度均匀，避免用力过猛造成发光管物理性损伤。

4.8.4 用照相机对清洗干净的发光管和发光管框拍照留证。

4.8.5 将清洗干净的发光管框安装归位，发光管框上的电源连接阀恢复原状。

4.8.6 将清洗后的发光管框调整好角度，以免影响排油烟效果或产生风阻啸叫。

4.8.7 接通电源进行通电测试，如工作灯和所有发光管再次点亮，则说明运行正常，清洗工作结束。

4.8.9 在做开机通电测试时，切记时间要短，尽可能减少目视时间，避免对视力造成伤害。

4.9 防火阀门清洗

4.9.1 首先确认是电控防烟、防火调节阀还是热融式防火阀。

4.9.2 若是电控防烟、防火调节阀，清洗前应与消防中控室取得联系，采取必要的防范措施，避免因清洗触发消防开关造成不必要的损失。若是热融式防火阀，要确认热融丝是否完好。清洗前对防火阀及其它清洗部件进行状态记录、拍照，并请甲方现场人员签字确认。

4.9.3 使用专业工具对防火阀边框和阻火挡板上的油垢进行清除。清洗时注意不要触动防火击发装置。

4.9.4 用照相机对清洗干净的防火阀进行拍照留证。

4.9.5 将清洗后的防火挡板调至原开合角度或水平角度。

4.9.6 通知消防中控室清洗完毕可以送电，清洗工作结束。

4.10 其它专业机具和部件清洗

采用专业工具、器械对其他部件进行清洗，能够直接进行清洗的部件则直接清洗，不能直接清洗的部件则采取拆卸后清洗，清洗后的各个部件应恢复到原来所在位置，且

所清洗的设备机具、部件应基本达到原有功能。

5 质量管理

- 5.1 现场清洗管理人员和主要操作人员均应经过专业技术培训。
- 5.2 所有使用的清洗设备均应符合安全生产要求。
- 5.3 从业企业施工行为应符合 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和职业健康体系认证的规范标准要求。
- 5.4 建立健全排油烟系统清洗过程的质量管理规章制度和清洗工程档案、资料保管制度。
- 5.5 制定单位清洗工作操作流程，并严格按流程展开施工。
- 5.6 清洗完毕后，应严格按照清洗验收标准进行质量验收，以确保施工过程的优质、高效、有序。

6 安全措施

6.1 常规安全管理措施

- 6.1.1 要加强对施工人员的劳动纪律、职业技能和安全意识教育，且教育工作贯穿于施工全过程，提高施工人员素质，避免在施工过程中因人为因素发生质量安全事故。
- 6.1.2 施工队长在组织施工中应注意均衡施工，合理配备劳动力，严格控制连续加班的疲劳施工，防止施工人员因疲劳发生质量问题和安全问题。
- 6.1.3 对施工难度大、技术复杂、精确度高的操作工序，必须选派技术熟练、经验丰富的施工人员来完成，以保证清洗工作顺利进行和清洗质量。
- 6.1.4 清洗现场严禁嬉笑打闹和酒后施工，以防错误判断、错误动作而引发的施工危险或质量问题。严禁施工人员违章操作或不懂装懂，不按规范操作等野蛮施工。
- 6.1.5 在施工队伍进场前，应对项目部全体人员进行施工方案的技术交底，并就有关施工方法、施工工艺、质量标准、施工验收等规范要求组织学习，明确各自质量管理责任。
- 6.1.6 建立安全保证体系，签订安全承包责任书，建立健全各项保障措施。
- 6.1.7 在工作区域内不得动用明火，如清洗工作确实需要，应在甲方监督下做好各项安全防范措施。
- 6.1.8 确定所有工作人员了解工作现场的安全程序和要求。清洗施工人员必须遵守有关规章制度及治安管理条例，并在甲方人员配合下完成排油烟设施的清洗工作。
- 6.1.9 对施工现场进行充分的安全检查，查看甲方设备有无漏电、漏气等情况。如发现异常情况应及时向甲方通报，在明确解决方案之前严禁开工。

6.1.10 清洗工作展开后，应提醒甲方停止一切用火的加工工作，并关闭烤鸭等碳火风门（如有），以防在加工过程或炭火因燃烧不充分而产生的一氧化碳等有毒、有害气体进入排油烟管道，对管道内作业的清洗人员造成人身伤害。

6.1.11 高空作业人员必须系好安全带，做好安全防范措施。

6.1.12 清除施工区域内任何阻碍清洗工程工作的障碍物。

6.1.13 不在楼梯、走廊、门口等地放置任何工作材料、补给品和工具；如必须放置需设置警告牌。

6.2 临时用电安全防护管理措施

6.2.1 临时用电必须遵守《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）要求。

6.2.2 临时用电线路必须按规范架设整齐，架空线采用绝缘导线，不成卷敷设，也不沿地面敷设。

6.2.3 各种电器设备和施工机械的金属外壳、金属支架和底座采取接零、接地保护，在采用接地和接零保护方式的同时，设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统，漏电保护装置按规定选择。

6.2.4 手持电动工具的使用要符合国家的有关规定，保护工具的电源线要完好，电源线不得任意接长和调换，工具的外绝缘应完好无损，并有漏电保护；开关，电线接头完好，做好保护线的连接，维修和保管。

6.2.5 凡在一般场院所采用 220V 电源照明的，按规定在电源一侧加漏电保护器，特殊场所按国家标准规定使用安全电压照明器。

6.3 消防安全管理措施

6.3.1 易燃易爆的材料，如油漆、稀料等材料物品的保存要按照现场布置隔离，不得随意乱放。

6.3.2 严格执行消防法规、条例、有关规定，认真学习本公司和甲方的各级消防管理条例，做到工作前布置，工作中检查，工作后验收。

6.3.3 每个工地要指定一名消防安全员，将灭火器具放置到醒目且易发生问题的区域附近，做到一旦发生火险能立即灭火。

6.3.4 队长及安全员要重点检查竖烟道清洗人员防护器具及工作机具的使用状态，确保其安全。下管道人员安全绳一定要采用一尼龙保险绳、一钢丝绳的双保险绳作业方式。

6.4 清洗设备安全操作注意事项

6.4.1 检查连接高温高压清洗机和喷嘴之间、管道转换连接处有无空气泄漏现象。

6.4.2 检查现场需冲洗的区域是否有需要进行遮盖而未进行保护性遮盖的器件。

- 6.4.3 严禁使用切割机等可能产生明火的工具切割排油烟管道和有油垢机件。
- 6.4.4 排油烟竖向管道清洗的卷扬设备和安全绳一定要加固完好，防止出现松动和脱落现象。

7. 设备管理

7.1 清洗服务基础设备

清洗服务基础设备是从事排油烟设施清洗服务的机构和单位配备的日常办公设备，这些设备应满足清洗服务的数据处理、现场勘察和从业人员个人防护要求，设备的种类和数量应满足表1的要求。

表1 排油烟设施清洗行业基础设备配备要求				
序号	设备名称	单位	配备数量	备注
1	台式计算机	台	5	每台设备中包括光盘刻录机、移动存储器各一个
2	打印机	台	2	适用于激光打印
3	传真机	台	1	适用于普通纸
4	照相机	台	≥2	不低于800万像素
5	复印机	台	1	
6	对讲机	台	≥2	通话距离不小于1KM
7	摄像机	台	1	
8	专用车辆	辆	≥1	满足清洗工作的技术要求
9	个人防护和劳动保护装备	按实际需要配备		
备注：打印机、传真机、复印机也可是一体机				

7.2 排油烟设施清洗设备

从事排油烟设施清洗企业的清洗设备应满足或高于表2配备要求

表2 排油烟设施清洗行业常用设备配备要求				
序号	设备名称	单位	配备数量	备注
1	高温、高压清洗机	台	2	压力不小于7kpa
2	电子监控设备如检测机器人等	台	2	检测距离不小于20米
3	高温清洗桶	台	2	耐温不小于150度
4	头灯、低压照明光源	套	≥2	36V及以下
5	小型卷扬机	台	2	大于500KG
6	电剪刀等专用设备	台	2	

7	金属手提切割机	台	2	
8	电钻	台	2	
9	组合工具	套	≥1	满足日常拆装清洗对象要求
10	外接电源线轴	盘	≥2	380V、220V 各两盘
11	变压器	台	2	36V 及以下
12	拉铆枪	把	2	
13	外接低压电源线	盘	≥2	不小于 100 米

7.3 设备的管理

7.3.1 在日常工作中，应有专门人员对常用设备进行登记、维修，确保各类设备处于良好状态。

7.3.2 现场使用的专业设备应由专人操作，避免设备现场损坏，影响工作。

7.3.3 设备维修人员要对用电设备进行经常性的漏电检查测试，确保每台用电设备都具有防漏电防护装置，一经发现漏电等问题应立即维修整改。

7.3.4 工作现场安全员要经常对用电设备进行防漏电检查和使用正确性的督导。

8 验收要求

8.1 集烟罩清洗验收标准

8.1.1 集烟罩表面无油垢和黄色油膜。

8.1.2 油槽内无遗留油垢。

8.1.3 排风口四周干净整洁。

8.1.4 灶台无清洗工作后遗留污物。

8.1.5 无清洗工作不慎造成灶膛、灶面设施损坏或影响使用的情况。

8.1.6 集烟罩下方墙面、燃气管道、地面等不得遗留清洗工作后的遗洒、污水流洒痕迹等。

8.2 挡火滤油算子、运水风轮清洗验收标准

8.2.1 挡火滤油算子、运水风轮内外表面无油垢和黄色油膜。

8.2.2 悬挂后不得有外溢液体和油状物。

8.2.3 运水风轮旋转正常。

8.3 排油烟管道及弯头验收标准

8.3.1 管道表面除管道接缝处以及铆钉密集处外无黑色老油垢，且看不到液体油状物和油腻感。

8.3.2 修复铲平推 15 公分，铲面无明显油污和液体油状物。

- 8.3.3 清理完毕后，管道连接处如有漏油要进行必要的堵漏处理。
- 8.3.4 管道清洗施工中不得使用钢丝球等摩擦力较大的工具进行清洗，更不得使用火碱水等有损管道防氧化层的强化学方式进行，以免破坏管道表面的防氧化涂层，影响管道的使用寿命。
- 8.3.5 管道内是否有液体油或黏稠状油垢是衡量烟道清洗合格与否的唯一标准，清洗光亮度不能作为清洗合格与否的依据。
- 8.3.6 管道接缝处或打密封胶处附近允许有3-5厘米的油垢带，避免由于清洗工作伤及管道密封性。
- 8.3.7 鉴于带消音处理的管道内壁充满消音孔洞的特殊性，此类管道内壁无液体油和黏稠状厚油垢即视为合格（如合同约定需要清洗）。
- 8.3.8 楼顶管道出口处无黑色厚油垢（如合同约定需要清洗）。
- #### 8.4 排油烟风机常规清洗验收标准
- 8.4.1 清洗后的风机机箱四壁可触及到的区域没有黑色老油垢和液体油垢。
- 8.4.2 具备清洗条件的机壳底部表面无积油和油垢。
- 8.4.3 风机四周漏油处理干净。
- #### 8.5 排油烟风机拆卸养护清洗验收标准
- 8.5.1 清洗后的风机机箱四壁没有老油和液体油垢，机壳基本恢复原有色泽。
- 8.5.2 风机叶轮无油垢，基本恢复设备出厂原色。
- 8.5.3 风机运行正常，无异响，无偏心震动。
- #### 8.6 油烟净化器验收标准
- 8.6.1 净化器片及四壁没有液体油状物和黑色油垢；
- 8.6.2 可拆卸挡油网上没有油腻，网面发亮；并恢复原有通透性。
- 8.6.3 不可拆卸挡油网经处理后应基本恢复原有通透性。
- 8.6.4 净化器线路连接正常，净化器极片保持平行，行间距一致，工作指示灯正常。
- #### 8.7 光解净化装置清洗验收标准
- 8.7.1 发光管框呈水平状态，不得产生风阻啸叫。
- 8.7.2 所有发光管发光正常，启动正常。
- 8.7.3 发光管表面和管框上无油垢，表面清洁。
- 8.7.4 挡光、挡火滤油算子安装正确不漏光。
- #### 8.8 防火阀门清洗验收标准
- 8.8.1 防火阀门表面除四角等技术死角外整体光洁，无油垢

8.8.2 防火阀门挡火板呈水平状，无风阻啸叫。

8.8.3 防火阀门电动和热融装置无物理性损坏。

8.9 清洗验收报告

8.9.1 排油烟设施系统清洗完毕后，排油烟清洗单位应向甲方单位提供清洗验收报告。

8.9.2 清洗验收报告应标明清洗时间、地点、清洗部位、清洗数量（面积）、清洗油垢量、清洗质量和清洗施工人数等。

8.9.3 清洗验收报告内应附带清洗单位营业执照、行业相关资格证明等文件，便于相关单位检查使用。

8.9.4 清洗验收报告内应提供各清洗部位和关键部件清洗前后对比照片或排油烟管道清洗前后对比检测录像材料。

8.9.5 清洗验收报告一式两份，排油烟清洗单位与甲方单位各保留一份，存档备查。
